

کد شناسه : AU/GLD/CRDU/FORM/02 ماه : اردیبهشت و تیر سال : ۱۳۹۸	چک لیست ارزیابی ایمنی سازه ای و غیر سازه ای واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی درمانی مستقل شهید رجایی واحد توسعه تحقیقات بالینی
--	---	---

نام و نام خانوادگی ریاست واحد : دکتر مریم فدایی				نام و نام خانوادگی مسئول واحد : فاطمه رحیمی			
ارزیابان : مهندس منصوری (مسئول تاسیسات) - خانم آرامش (دبیر کمیته بحران و سلامت در بلایا) مهندس شیرگیر (ناظر)				تاریخ بازدید : تیر ۹۸			
ردیف	استاندارد های ارزیابی واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی از لحاظ ایمنی سازه ای و غیر سازه ای			بله	خیر	تا حدودی	
۱	ارزیابی و کنترل ایمنی سطوح و دیوارها واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی			*			
۲	تخلیه واحد توسعه تحقیقات بالینی در زمان وقوع حادثه					*	
۳	تعبیه راهنمای خروج اضطراری در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی (مشرف به داخلی قلب و ۲ آسانسور و راه پله)					*	
۴	ایمنی سیستم های کامپیوتری و الکتریکی (از لحاظ اتصالات و محافظ های الکتریکی و اینترنت و اتصالات ...)			*			
۵	ایمنی در مقابل آتش سوزی و وجود کپسول های آتش نشانی (کپسول CO2 و پودری) و اطفاء حریق				*	مشترک با بخش قلب	
۶	نصب کپسول های اطفاء حریق به صورت ایمن در ارتفاع و جایگاه مناسب				*	مشترک با بخش قلب	
۷	نگهداشت سرمایشی، گرمایشی و تهویه مناسب واحد توسعه تحقیقات بالینی			*			
۸	وجود زنجیر یا محافظ جهت استحکام کلیه پنجره ها			*			
۹	فیکس بودن کمد ها، قفسه ها و ساعت و تابلو اعلانات و پرینتر و دستگاه کپی و ... در جای خودش					*	
۱۰	سالم بودن کف واحد توسعه تحقیقات بالینی از نظر برآمدگی و نشتی آب و ... و عدم وجود هر گونه خراشیدگی و نفوذ پذیری و ...			*			
۱۱	ایمن بودن پنجره ها و وجود توری در خصوص پنجره های باز شونده			*			
۱۲	ایمن و سالم بودن سیستم های برق و وجود محافظ برای کلیه سیستم ها و اتصالات					*	
۱۳	ایمنی کلیه اتصال ها و داکت های زمینی و دیواری برق					*	
۱۴	دسترس پذیری کلید و پریز های برق و سہ راهی های واقع در واحد توسعه تحقیقات بالینی			*			
۱۵	بررسی مقاوم بودن سازه ای و غیر سازه ای از جهت بحران و حوادث			*			
۱۶	وجود نور و روشنایی کافی در فضاها و ورودی های واحد توسعه			*			
۱۷	سالم بودن سقف و دیوارها از لحاظ شکستگی و نشتی آب و رنگ آمیزی و			*			
۱۸	حداقل شرایط از جهت ایمنی و سلامت شغلی جهت کارکنان و مراجعین واحد توسعه تحقیقات بالینی (صدا - نور - ارگونومی ...)					*	

کد شناسه : AU/GLD/CRDU/FORM/02 ماه : اردیبهشت و تیر سال : ۱۳۹۸	چک لیست ارزیابی ایمنی سازه ای و غیر سازه ای واحد توسعه تحقیقات بالینی رجایی	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز مرکز آموزشی درمانی مستقل شهید رجایی واحد توسعه تحقیقات بالینی
--	--	--

پروژه بهبود :

- ✓ حداقل استاندارد ایمنی و سلامت شغلی جهت کارکنان و مراجعین واحد توسعه تحقیقات بالینی (زیر مانیتور...)
- ✓ ایمنی کلیه اتصال ها و داکت های زمینی و دیواری برق و اینترنت (با چسب محکم شده است)
- ✓ فیکس بودن کمد ها، قفسه ها
- ✓ ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی کارکنان واحد توسعه تحقیقات بالینی (حداقل سالیانه)
- ✓ توسعه فضای فیزیکی واحد توسعه تحقیقات بالینی (محدودیت فضا)

امضاء (۹۸-۴-۲۴)	نام و نام خانوادگی	سمت
	دکتر مریم فدایی	نام و امضاء ریاست واحد
	فاطمه رحیمی	نام و امضاء مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی
	آقای رجبی	نام و امضاء رئیس امور اداری
	مهندس منصوری	نام و امضاء مسئول تاسیسات
	آقای شیر گیر	ناظر بیمارستان
	خانم آرامش	نام و امضاء مسئول بهداشت حرفه ای